

Требования оформлению ситуационного плана

Ситуационный план выполняется на основании исполнительной документации тепловых сетей и в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 и ГОСТ 21.408-93, на котором необходимо показать:

- обозначения, диаметры и длины участков трубопроводов от точки подключения до ввода ТС в ИТП Абонента;
- ввод тепловой сети в ИТП относительно осей здания;
- взаимное расположение отапливаемого здания относительно улиц;
- место расположения датчика температуры наружного воздуха относительно сторон света (при наличии автоматизации ИТП);
- строительные оси с привязкой помещения ИТП;
- границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;
- место размещения узлов учета тепловой энергии и теплоносителя;
- подключение субабонентов после теплового пункта на вторичных параметрах (для ЦТП);

Ситуационный план должен быть согласован с Абонентом записью «Место размещения ИТП согласовано» (печать, подпись, расшифровка подписи);